

	<p>Determina</p>	<p>Determina del segretario Direttore n. 243 del 12 novembre 2024</p>
--	------------------	---

Oggetto: Determina a contrarre e affidamento servizio di progettazione impianto rilevazione incendi presso sede dell'Ente – Cig: B43D910904

IL SEGRETARIO DIRETTORE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 11_05 del 23 maggio 2024 con la quale è stato approvato il piano triennale dei lavori all'interno dell'IPAB "F. Fenzi" di Conegliano;

RILEVATO che all'interno del piano dei lavori è prevista una specifica sezione dedicata agli adeguamenti del sistema antincendio;

VISTO che il piano di adeguamento antincendio v. 0 del 23 maggio 2024 prevede per l'anno 2024 le seguenti attività:

- Sopralluogo e verifica dell'aggiornamento di rilevatori e centraline rispetto ai bisogni e alla normativa attuale;
- Progettazione;
- Affidamento per la sostituzione e l'aggiornamento dell'impianto;

VISTA la relazione che lo Studio Carniel, su richiesta della Direzione, ha elaborato il 22 maggio 2024 producendo un aggiornamento del progetto di adeguamento presentato nel 2020;

EVIDENZIATO che:

- Il processo di implementazione del sistema di rivelazione incendi nell'IPAB "F. Fenzi" si è svolto negli anni senza un progetto complessivo ma per stralci nei singoli padiglioni;
- Nei giorni 26-27 agosto 2024 è stato eseguito un sopralluogo nell'IPAB finalizzato a verificare l'aggiornamento dei sistemi di rilevazione comprensivi dei collegamenti elettrici;
- Dal sopralluogo sono risultati non conformi alla normativa vigente tutti i sistemi di rilevazione dei corpi C, D, A piano terra e seminterrato nonché le due centraline denominate Esser Slave posizionate al Centro di Gestione delle emergenze "Stella" e Siemens posizionata al corpo C piano terra;

RILEVATA la necessità di procedere ad un progetto unitario dell'impianto di rilevazione incendi per l'intera struttura;

RITENUTO opportuno richiedere un preventivo allo Studio Tecnico Gruppo Soggia srl di Pontelongo (PD) per la redazione di un progetto per l'impianto di rilevazione incendi presso i locali della casa di riposo;

VISTO il preventivo n. 134/2024 del 12/09/2024 del suddetto studio, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 2024/5230 del 12/11/2024, che propone, per:

- Sopralluogo preliminare in cantiere per definizione opere da eseguire e stato di fatto locali;
 - Relazione tecnica consistenza impianti;
 - Planimetria indicazione rilevatori / targhe / pulsanti manuali ecc.;
 - Progetto completo di schemi e particolari installativi dove necessario;
 - Schede tecniche apparecchiature;
 - Verifica eventuali compartimentazioni ed indicazione opere da eseguire per mantenere le compartimentazioni (magneti, sganci, ecc.);
 - Ogni altro sopralluogo necessario alla corretta realizzazione del progetto, compreso;
 - Assistenza all'installatore in fase di realizzazione
 - Eventuale ulteriori 2 sopralluoghi necessari compresi nel prezzo
 - Aggiornamento planimetrico AS-BUILT al termine dei lavori
- una spesa quantificata in complessivi € 4.800,00 + iva;

RITENUTO il preventivo suddetto adeguato al servizio richiesto;

RITENUTO pertanto di confermare il preventivo dello Studio Tecnico Gruppo Soggia srl di Pontelongo (PD),



Determina

Determina del segretario Direttore
n. 243 del 12 novembre 2024

affidando il servizio suddetto;

RICHIAMATO quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023 che prevede la facoltà di procedere ad affidamento diretto per le forniture di beni e acquisizioni di servizi di importo fino a € 140.000,00;

VISTA la disponibilità in bilancio;

tutto ciò premesso;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determina;
2. di determinare a contrarre e affidare allo Studio Tecnico Gruppo Soggia srl di Pontelongo (PD) il servizio di progettazione impianto rilevazione incendi presso la sede dell'Ente per una spesa complessiva di € 4.800,00 oltre iva, giusto preventivo protocollo n. 2024/5230;
3. di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento troverà copertura nel conto alla voce 40010537 "Consulenze tecniche" del bilancio per l'esercizio 2024;
4. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all'Albo on-line ai sensi dei D. Lgs n. 33/2013 e n. 267/2000;
5. di rispettare tutte le disposizioni previste dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
6. di provvedere alla liquidazione con successivo provvedimento su presentazione di regolare fattura.

 <p>Centro Servizi "Francesco Fenzi"</p>	<h1>Determina</h1>	<p>Determina del segretario Direttore n. 243 del 12 novembre 2024</p>
--	--------------------	---

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Regolarità Tecnico Amministrativa: favorevole

F. to Silvia Bortoletto

Regolarità Contabile: favorevole

F.to Dott.ssa Chiara Zorzetto

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO DIRETTORE

(F. to Dott. Paolo Piazza)

Il presente decreto è immediatamente esecutivo ed è stato pubblicato sul sito web dell'Ente il giorno

_____.

IL SEGRETARIO DIRETTORE

(Dott. Paolo Piazza)